

乌海市海南区能源局

海南区能源局

关于加强电力可靠性监管工作的公示

为提升海南地区供电可靠性，乌海市海南区能源局加强可靠性监管，要求海南供电公司按季度公示可靠性指标，对供电可靠性进行全流程全方位的监管。

海南区供电指标						
单位：内蒙古电力集团乌海海南供电公司						
	指标	单位	1月	2月	3月	一季度
可靠性	平均供电可靠率	%	100	99.9978	99.9855	99.9944
	停电总时户数	h*户	0	12.1	86.45	98.55
	系统平均停电时间	h/户	0	0.02	0.11	0.12
	系统平均停电频率	次/户	0	0.014	0.024	0.038
	预安排平均停电持续时间	h/次	0	0	0	0
	故障平均停电持续时间	h/次	0	1.1	4.55	2.83
电压稳定性	综合电压合格率	%	99.999	100	100	100
	C类电压合格率	%	100	100	100	100
	D类电压合格率	%	99.999	100	100	100

海南区供电指标						
单位：内蒙古电力集团乌海海南供电公司						
	指标	单位	4月	5月	6月	二季度
可靠性	平均供电可靠率	%	99.9578	99.9736	99.9828	99.9714
	停电总时户数	h*户	243.12	157.23	98.97	499.32
	系统平均停电时间	h/户	0.3	0.2	0.12	0.62
	系统平均停电频率	次/户	0.071	0.071	0.15	0.292
	预安排平均停电持续时间	h/次	0	0	0	0
	故障平均停电持续时间	h/次	7.11	3.07	2.25	4.36
电压稳定性	综合电压合格率	%	99.994	99.999	100	99.998
	C类电压合格率	%	100	100	100	100
	D类电压合格率	%	99.997	100	100	99.999